

Checkliste

Reinigung und Unterhalt von Gebäuden



Wie sicher arbeiten Sie und Ihre Angestellten bei der Gebäudereinigung und bei Unterhaltsarbeiten?

Unfälle bei Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten sind recht häufig.

Die Hauptgefahren sind:

- Kontakt mit gefährlichen Stoffen
- Ausrutschen auf glitschigen Böden
- Abstürze von Leitern, Rollgerüsten, Treppen, Hebemitteln usw.
- Arbeiten in grossen Höhen ohne Absturzsicherung

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste. Sollte eine Frage für Ihren Betrieb nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg.

Wo Sie eine Frage mit «nein» oder «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen.

Notieren Sie die Massnahmen auf der Rückseite.

Organisation, Schulung, Führung

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sicheren Handhabung der Arbeits- und Reinigungsmittel instruiert ? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| | Zum Beispiel Handhabung der Reinigungsmaschinen, Leitern, Rollgerüste, Putzkörbe, Schutzgeländer, Hubarbeitsbühnen, Fassadenaufzüge, Höhensicherungsgeräte usw. | |
| 2 | Wird das Benutzen der persönlichen Schutzausrüstungen von den Vorgesetzten instruiert? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| | Zum Beispiel geeignete Handschuhe, rutschfeste Schuhe, Schutzbrille, Augendusche, Schutzmaske. | |
| 3 | Werden für die verschiedenen Arbeitsvorgänge Verantwortliche bestimmt? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 4 | Werden in Ihrem Betrieb die Arbeitsmittel entsprechend den Angaben der Hersteller verwendet, regelmässig kontrolliert und gewartet ? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 5 | Wird das Befolgen der gültigen Regelungen regelmässig von den Vorgesetzten kontrolliert? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 6 | Wird jeweils eine Notfallplanung für nicht ortsfeste Arbeitsplätze gemacht und ist diese allen Mitarbeitenden bekannt? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |

Siehe auch Broschüre «Neu am Arbeitsplatz» (Bestell-Nr. 66094.d), Checkliste «Sicheres Verhalten» (Bestell-Nr. 67044.d) und Checkliste «Notfallplanung für nicht ortsfeste Arbeitsplätze» (Bestell-Nr. 67061.d)

Leitern

- | | | |
|---|---|--|
| 7 | Sind in Ihrem Betrieb genügend und für die vorgesehenen Einsätze geeignete Leitern vorhanden? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| | Nur geprüfte Leitern einsetzen! | |
| 8 | Werden die Leitern gegen Wegrutschen gesichert? (Bild 2) | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 9 | Werden beim Besteigen der Leitern die Reinigungsmittel und Werkzeuge in geeigneten Transportkisten oder -behältern mitgeführt? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |

Siehe auch Checkliste «Tragbare Leitern» (Bestell-Nr. 67028.d)

Rollgerüste

- | | | |
|----|--|--|
| 10 | Werden die Rollgerüste wenn nötig gegen Kippen gesichert (Bild 3)? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| | Ab welcher Höhe und wie die Abstützungen zu montieren sind, steht in der Montage- und Betriebsanleitung. | |

Hinweis

Nach der Instruktion eignen sich folgende Suva-Publikationen zum Abgeben an das Personal:

- Faltprospekt «Wer sagt 10 x Ja?» Sicherheitstest für Leitern-Profis. Bestell-Nr. 84004.d
- Faltprospekt «Acht Fragen rund um die Bockleiter». Bestell-Nr. 84009.d
- Faltprospekt «Acht zentrale Fragen rund um das Rollgerüst». Bestell-Nr. 84018.d

Alle Prospekte sind in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch erhältlich, zum Teil auch in Portugiesisch und Serbokroatisch.




Bild 1: Der richtige Anstellwinkel lässt sich mit der «Ellbogenprobe» bestimmen.



Bild 2: Durch eine geeignete Unterlage (z. B. Anti-Rutschmatte etc.) wird das Wegrutschen des Leiterfusses verhindert.



Bild 3: Sicherung des Rollgerüsts gegen Kippen.

- | | | |
|----|---|--|
| 11 | Befindet sich während des Verschiebens niemand auf dem Rollgerüst, und wird das Rollgerüst nur in Längsrichtung gestossen? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 12 | Werden die Rollen-Bremsen vor dem Besteigen des Rollgerüsts arretiert? (Bild 4) | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |

Siehe auch Checkliste «Rollgerüste» (Bestell-Nr. 67150.d).



Bild 4: Vor dem Besteigen wird die Rollen-Bremse arretiert.

Reinigungsmittel

- | | | |
|----|---|--|
| 13 | Sind Stoffe und Gemische entsprechend ihrer Gefährlichkeit verpackt und korrekt gekennzeichnet ? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 14 | Studieren Sie vor dem Einsatz eines neuen Reinigungsmittels immer genau die Gebrauchsanweisung , Kennzeichnungsetikette und das Sicherheitsdatenblatt? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 15 | Ist sichergestellt, dass keine Lebens-, Futter- und Heilmittel in unmittelbarer Nähe von gefährlichen Stoffen gelagert werden? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |

Siehe auch Broschüre «Gefährliche Stoffe, was man darüber wissen muss» (Bestell-Nr. 11030.d), Checkliste «Hautschutz» (Bestell-Nr. 67035.d), Film «Napo in: Vorsicht Chemikalien!» (Bestell-Nr. DVD 351).



Bild 5: Signalisierung rutschiger Böden. Dieser Warnständer ist bei der Suva erhältlich (Bestell-Nr. 99103).

Nassreinigung von Böden

- | | | |
|----|---|--|
| 16 | Werden nasse Böden signalisiert und sofort wieder getrocknet ? (Bild 5) | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 17 | Werden auf nassen oder feuchten Böden und im Freien immer Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) verwendet? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |

Siehe auch Checklisten «Elektrohandwerkzeuge» (Bestell-Nr. 67092.d), «Elektrizität auf Baustellen» (67081.d) und «Böden» (67012.d)



Bild 6: Schutzgeländer, das sich mit einem Griff zwischen Fenster und Fensterrahmen einhängen lässt.

Fassaden- und Fensterreinigung

- | | | |
|----|---|--|
| 18 | Sind die nötigen Absturzsicherungen wie Putzkörbe, Höhensicherungsgeräte, mobile Schutzgeländer immer in der erforderlichen Anzahl vorhanden? (Bild 6 und 7) | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 19 | Werden die Arbeiten von gesicherten Standorten aus ausgeführt?
Zum Beispiel Rollgerüste, Hubarbeitsbühnen, Skyworker. | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 20 | Wird die Statik der Befestigungspunkte vor dem Anbringen von temporären Absturzsicherungen abgeklärt? (Bild 7) | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> teilweise
<input type="checkbox"/> nein |
| 21 | Steigen Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen für die Fensterreinigung nie auf Drehstühle, Hocker und andere unsichere Hilfsmittel ? | <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein |



Bild 7: Die Person ist mit einem horizontal einsetzbaren Höhensicherungsgerät gesichert. Das Gerät ist an einer Traverse befestigt, die an einem sicheren Ort angeschlagen ist.

Weitere Informationen:

- Publikation «Einrichtungen für das Reinigen und Instandhalten von Fenstern und Fassaden» (Suva-Bestell-Nr. 44033.d).
- Merkblatt «Tragbare Leitern können ganz schön gefährlich sein. Tipps für Ihre Sicherheit» (Suva-Bestell-Nr. 44026.d)

Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen. Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen Massnahmen (siehe Rückseite).

